

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России)

город Иваново, ул. Диановых, д. 8А, (84932) 299110, 028@admetnet.ivanovo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

город Иваново, ул. Советская, д. 26, (84932) 301674, ond37@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 287 / 1 / 185

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
общеразвивающего вида № 44»

(далее – МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 44) ИНН 3702005358

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
города Иваново по пожарному надзору подполковника внутренней службы Земерова Е.В.

(наименование органа ГПН)

№ 287 от “ 19 ” июля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
“О пожарной безопасности” в период с 14 ч 30 мин. “ 28 ” июля 20 21 г. по
11 ч 00 мин. “ 05 ” августа 20 21 г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Иваново по пожарному надзору майором вн. службы Цветковым Д.Е.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

здания, помещений и территории МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 44 по адресу: город
Иваново, улица Шубиных, 7А

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Орлова Ольга Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Основание: п. 37 Правила противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее-ППР в РФ).	01.02.2022	
2.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Основание: п. 48 ППР в РФ.	01.02.2022	
3.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для	Основание: п. 71 ППР в РФ.	01.02.2022	

	обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки.			
4.	Кабельные линии АПС, СОУЭ не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Основание: ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 2 ст. 82 123-ФЗ; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" (утв. и введен в действие, приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 92-ст).	01.02.2022	
5.	Настенные звуковые и речевые оповещатели на этажах установлены на расстоянии от потолка менее 150 мм.	Основание: ст. 46 184-ФЗ; ст. 84 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности".	01.02.2022	
6.	В здании детского сада система внутреннего противопожарного водоснабжения (далее-ВППВ) не обеспечивает требуемый расход воды для целей пожаротушения (разрыв подводящего трубопровода).	Основание: п. 48, п. 54 ППР в РФ.	01.02.2022	
7.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему внутреннего противопожарного водоснабжения.	Основание: п. 54 ППР в РФ.	01.02.2022	
8.	Не обеспечено помещение насосной станций схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов.	Основание: п. 51 ППР в РФ.	01.02.2022	
9.	Электроснабжение электроприемников системы внутреннего противопожарного водоснабжения не осуществляется по I категории согласно ПУЭ, т.е. от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.	Основание: ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 86 123-ФЗ; п. 6.1.7 СП 10.1313.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п.12.23 СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».	01.02.2022	
10.	Допускается устройство подсобного помещения (хранений одежды, хоз. инвентаря и т.п....) в тамбуре эвакуационных выходов на первом этаже здания.	Основание: п.п. «в» п. 27, п. 23 ППР в РФ.	01.02.2022	
11.	Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал	Основание: п. 52 ППР в РФ.	01.02.2022	

	эксплуатации систем противопожарной защиты.			
12.	Не осуществляется запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при срабатывании извещателя пожарного ручного расположенного на 1 этаже объекта защиты.	Основание: п. 54 ППР в РФ.	01.02.2022	
13.	Над эвакуационными выходами из помещений групповых ячеек № 3,5,5,7,8,9,11 отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход».	Основание: ст. 84 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 23, п. 36 ППР в РФ.	01.02.2022	
14.	В подсобных помещениях групповой ячейки № 7 установлены по одному пожарному извещателю.	Основание: п.12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц или в 15-дневный срок вышестоящему должностному лицу органа ФГПН.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
г. Иваново по пожарному надзору
майор вн. службы Цветков Д.Е.




(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» 08 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)
«07» 08 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.