



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности
городского округа Иваново**

улица Советская, дом 26, город Иваново, 153000
тел., 30-16-74; тел. доверия 29-99-99;
ond37@37.mchs.gov.ru

Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 44»

ул. Шубиных, дом 7А,
Ивановская область, город Иваново, 153040

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 316

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.

«24» августа 2021 г.

г. Иваново

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Иваново по пожарному надзору
Барабанов Александр Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 342 от «24» августа 2021 г. об административном правонарушении в
области пожарной безопасности и материалы в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 44» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 44»),

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

зарегистрированного по адресу: г. Иваново, ул. Шубиных, д 7А

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 44», допустило
нарушения обязательных требований пожарной безопасности, по адресу: 153040, область
Ивановская, город Иваново, улица Шубиных, дом 7А

(адрес, место совершения правонарушения)

содержащихся Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение
работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" (утв. и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 92-
ст), СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности", СП 10.1313.2020 «Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила
проектирования», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 88-2001
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», СП 5.13130.2009
"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования",

(закон или нормативные акты по пожарной безопасности/ дата их утверждения, регистрационный номер Минюста номера статей / пункты, нарушение которых
допущено)

а именно:

п/п №	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Реквизиты пункта и нормативного правового акта Российской
----------	---	--

	места выявленного нарушения	Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Основание: п. 37 Правила противопожарного режима в РФ утвержденный постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее-ППР в РФ).
2	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Основание: п. 48 ППР в РФ.
3	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки.	Основание: п. 71 ППР в РФ.
4	Кабельные линии АПС, СОУЭ не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Основание: ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч. 2 ст. 82 123-ФЗ; п. 3.1 ГОСТ Р 53316-2009 "Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 92-ст).
5	Настенные звуковые и речевые оповещатели на этажах установлены на расстоянии от потолка менее 150 мм.	Основание: ст. 46 184-ФЗ; ст. 84 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности".
6	В здании детского сада система внутреннего противопожарного водоснабжения (далее-ВППВ) не обеспечивает требуемый расход воды для целей пожаротушения (разрыв подводящего трубопровода).	Основание: п. 48, п. 54 ППР в РФ.
7	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему внутреннего противопожарного	Основание: п. 54 ППР в РФ.

	водоснабжения.	
8	Не обеспечено помещение насосной станций схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов.	Основание: п. 51 ППР в РФ.
9	Электроснабжение электроприемников системы внутреннего противопожарного водоснабжения не осуществляется по I категории согласно ПУЭ, т.е. от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.	Основание: ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 86 123-ФЗ; п. 6.1.7 СП 10.1313.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; п. 12.23 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
10	Допускается устройство подсобного помещения (хранений одежды, хоз. инвентаря и т.п....) в тамбуре эвакуационных выходов на первом этаже здания.	Основание: п.п. «в» п. 27, п. 23 ППР в РФ.
11	Не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Основание: п. 52 ППР в РФ.
12	Не осуществляется запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при срабатывании извещателя пожарного ручного расположенного на I этаже объекта защиты.	Основание: п. 54 ППР в РФ.
13	Над эвакуационными выходами из помещений групповых ячеек № 3,5,5,7,8,9,11 отсутствуют знаки пожарной безопасности «Выход».	Основание: ст. 84 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", п. 23, п. 36 ППР в РФ.
14	В подсобных помещениях групповой ячейки № 7 установлены по одному пожарному извещателю.	Основание: п.12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с **частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) посягает на установленный нормами действующего законодательства порядок общественных отношений в сфере обеспечения пожарной безопасности граждан, личности, общества и государства и может привести к причинению ущерба жизни и здоровью как лиц, являющихся работниками предприятия, так и иных лиц, в связи с этим допущенное правонарушение нельзя признать малозначительным.

Выявленные в ходе проведения проверки нарушения нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности негативно влияют на общественные отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административных правонарушений, выявленных в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация

работы в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ.

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;

2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;

Настоящее представление в соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о результатах рассмотрения по вышеизложенным пунктам и принятых мерах не позднее **одного месяца** со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в УНД и ПР Главного управления МЧС по Ивановской области (г. Иваново, ул. Диановых, 8а) главному государственному инспектору Ивановской области по пожарному надзору или в районный суд по месту регистрации в течение 10 суток со дня получения копии представления.

По истечении данного срока не обжалованное и не оспоренное представление вступает в законную силу.

Заместитель главного Государственного инспектора
г.о. Иваново по пожарному надзору



А.С. Барабанов

Один экземпляр настоящего представления получил:

«14» 08 2021 года (дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

(в случае отказа от подписи указывается дата и номер квитанции почтового отправления)